

Крайнее государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Тинской психоневрологический интернат»

ПРИКАЗ

«14» января 2025г.

п. Тинской

№ 14 -ПД


об утверждении графика проведения плановых проверок
работоспособности систем противопожарной защиты

В соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства от 16.09.2020г. №1479, ГОСТа Р 57974—2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения плановых проверок работоспособности систем противопожарной защиты (далее ППЗ) (приложение №1).
2. Назначить специалиста по ОТ Миллер О.Ю. ответственной за проведение проверок работоспособности ППЗ с привлечением представителя обслуживающей организации обученного и имеющего соответствующую квалификацию;
3. Ежемесячно проводить осмотр и проверку работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматических установок пожаротушения, пожарных основных рабочих и резервных насосных агрегатов в учреждении;
4. Два раза в год (весна, осень) проводить проверку работоспособности систем внутреннего противопожарного водопровода с обязательной проверкой на водоотдачу.
5. Информацию о результатах осмотра и проверки работоспособности систем ППЗ вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.


Директор КГБУ СО «Тинской
психоневрологический интернат»



Н.И.Вавилова

с приказом ознакомлены:

специалист по ОТ
О.Ю.Миллер



«14» 01 2025г.

ГРАФИК

Проведения плановых проверок работоспособности систем противопожарной защиты на объекте: КГБУ СО «Гинской психоневрологический интернат» по адресу: п. Гинской, ул. Лазо д. 75

Наименование противопожарного оборудования АПС и СОУЭ	Месяц проведения проверки											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Автоматические установки пожаротушения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Внутренний противопожарный водопровод (проверка на водоотдачу)			X			X						X
Перекатка пожарных рукавов												X
Пожарный основной рабочий и резервный насосы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Противопожарные двери и люки			X			X			X			X

X – техническое обслуживание

Специалист по
охране труда



О.Ю.Миллер